



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 287-05 г. Калуга, ул. Чичерина, 1а « 30 » ноября 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Калужской области Антиповой Инной Анатольевной,
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:


Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа № 35» города Калуги (248031, Калужская область, Калуга город.
Канищево деревня, Новая улица, 1, ОГРН: 1024001427350, дата присвоения ОГРН:
22.10.2002, ИНН: 4029017950),

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

в период с 28.11.2023 по 30.11.2023 выявлены следующие нарушения обязательных
требований: статьи 11 главы 2 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3364 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее -
СанПиН 3.3686-21); п. 1.5, п. 2.8.5, п. 2.11.3, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), а именно:

1). В нарушение требований п. 3364 СанПиН 3.3686-21, согласно данным
представленного журнала осмотра на педикулез МБОУ "Основная общеобразовательная
школа № 35" г. Калуги, в октябре 2023г. осмотру на педикулез не подлежали дети третьего
класса школы, что подтверждается прилагаемой к акту копией журнала (согласно п. 3364
СанПиН 3.3686-21, обучающиеся по образовательным программам начального общего
образования подлежат осмотру на педикулез ежемесячно).

2). В нарушение статьи 11 главы 2 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, в
представленной Программе производственного контроля за соблюдением санитарных правил
и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий МБОУ
"Основная общеобразовательная школа № 35" г. Калуги, утвержденной 30.08.2023 (далее -
Программа), отсутствуют сведения о мероприятиях по проведению лабораторных
исследований объектов контроля в школе, что подтверждается прилагаемой копией
Программы (согласно статье 11 главы 2 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.



юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг).

3). В нарушение требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20, при осмотре медицинских книжек сотрудников МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 35" г. Калуги: завхоза Петровой Л.Д., гардеробщика Кузнецова А.Н., рабочей по уборке Румянцевой И.В., рабочей по уборке Яковлевой Я.Н., учителя математики Сергиенко Н.С. – отсутствуют на текущую дату сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что подтверждается прилагаемыми копиями медицинских книжек (согласно п. 1.5 СП 2.4.3648-20, работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года и иметь личную медицинскую книжку с результатами о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации)).

4). В нарушение требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, в ходе осмотра 28.11.2023 установлено, что в кабинетах школы: информатики, математики, химии, иностранных языков, начальной школы (№ 3, № 5) имеются лампы со световыми потоками разных цветов (согласно п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый; не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением).

5). В нарушение требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, в ходе осмотра 28.11.2023 установлено, что в туалетах для учащихся умывальные раковины не обеспечены электро- или бумажными полотенцами (согласно п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, умывальные раковины в туалетах для учащихся обеспечиваются электро- или бумажными полотенцами).

6). В нарушение требований п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20, в ходе осмотра 28.11.2023 установлено, что ведро с маркировкой «для унитазов» хранится в одном шкафу совместно с ведрами, предназначенными для уборки полов: актового зала, столовой, спортивного зала (согласно имеющейся на ведрах маркировке), что подтверждается фотосъемкой (согласно п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20, инвентарь для уборки туалетов должен храниться отдельно от другого инвентаря).

На основании изложенного и, руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Во исполнение требований п. 3364 СанПиН 3.3686-21, обеспечить проведение ежемесячных осмотров на педикулез обучающихся начальных классов.

2. Проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в учреждении осуществлять в соответствии с требованиями статьи 11 главы 2 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

3. Сотрудникам МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 35" г. Калуги: завхозу Петровой Л.Д., гардеробщику Кузнецову А.Н., рабочей по уборке Румянцевой И.В., рабочей по уборке Яковлевой Я.Н., учителю математики Сергиенко Н.С. пройти

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию (основание - п. 1.5 СП 2.4.3648-20).

4. Во исполнение требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, обеспечить наличие в кабинетах школы: информатики, математики, химии, иностранных языков, начальной школы (№ 3, № 5) - ламп одного типа с одинаковым световым излучением.

5. Принять меры по оснащению умывальных раковин в туалетах для учащихся электро- или бумажными полотенцами (основание - п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20).

6. Хранение уборочного инвентаря осуществлять в соответствии с требованиями п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 35» города Калуги
(248031, Калужская область, Калуга город, Канищево деревня, Новая улица, 1,
ОГРН: 1024001427350, ИНН: 4029017950)
наименование и адрес места нахождения контролируемого лица**

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Калужской области по адресу: 248010, г. Калуга, ул. Чичерина, 1а заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок: до «01» апреля 2024 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт



И.А. Антипова

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 ____ г. _____

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 248031, Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, ул. Новая, 1.